



## LEGIONELLOZA

- 1. CHOROBA ZAKAŻNA, NIEZARAŻLIWA (NIE PRZENOSI SIĘ Z CZŁOWIEKA NA CZŁOWIEKA!!!), WYWOŁANA PRZEZ BAKTERIE Z RODZAJU *LEGIONELLA***
- 2. DO ZACHOROWANIA DOCHODZI NA SKUTEK DOSTANIA SIĘ DO PŁUC AEROSZU WODNO-POWIETRZNEGO WODY CIEPŁEJ DOSTARCZANEJ CENTRALNIE ZAWIERAJĄCEJ BAKTERIĘ (NIE DROGĄ POKARMOWĄ !!!)**
- 3. NAJGROŹNIEJSZĄ CHOROBA Z TEJ GRUPY JEST ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ *LEGIONELLA PNEUMOPHILA*. BAKTERIA *LEGIONELLA PNEUMOPHILA* JEST TLENOWĄ, GRAM-UJEMNĄ PAŁECZKĄ**
- 4. DO ROZWOJU CHOROBY DOCHODZI GŁÓWNIEM U OSÓB W STARSZYM WIEKU, OSÓB O UPOŚLEDZONEJ ODPORNOŚCI, CIERPIĄCYCH NA CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO. GRUPA OSÓB O PODWYŻSZONYM RYZYKU OBEJMUJE OSOBY PALĄCE, NADUŻYWAJĄCE ALKOHOLU CZY OSOBY ŻYJĄCE W SILNYM STRESIE**
- 5. *LEGIONELLA PNEUMOPHILA* WYSTĘPUJE NA CAŁYM ŚWIECIE, JEST CZYNNIKIEM ETIOLOGICZNYM OD 1 – 5 % WSZYSTKICH ZAPALEŃ PŁUC**

### **6. NATURALNY REZERWUAR PAŁECZEK TO:**

WODY ŚRÓDLĄDOWE I MORSKIE (GŁÓWNIEM STREFY PRZYBRZEŻNE, UJŚCIA ŚCIEKÓW), NATURALNE ŹRÓDŁA WODY GORĄCEJ, GLEBY UPRAWNE I GLINIASTE

### **7. W WARUNKACH SZTUCZNYCH BAKTERIE KOLONIZUJĄ:**

FONTANNY, GŁOWICE NATRYSKOWE, INHALATORY, TURBINY URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE, WIEŻE CHŁODNICZE, NAWILŻACZE, SIECI PRZESYŁOWE WODY

**W ZALEŻNOŚCI OD WYNIKÓW BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO WODY CIEPŁEJ PROCEDURY POSTĘPOWANIA OKREŚLA ZAŁ. NR 7 DO ROZP. MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29 MARCA 2007 R. DZ.U. NR 61 POZ. 417 Z PÓŻN.ZM.**